

Aquest matí de dimarts, a la sala de plens del Consell de Formentera, la consellera de Medi Ambient, Silvia Tur, que ha estat acompanyada per Maria Yern, cap de servei d'Aqualia a Formentera, ha demanat “disculpes a la població per la seva paciència ja que ha hagut de soportar quatre interrupcions del servei en deu dies”.

Silvia Tur ha explicat que el Consell està en fase de recollida d'informació per esbrinar què ha passat, i que el seu desig era “compartir amb la ciutadania aquesta informació”. Tur no ha descartat demanar responsabilitats als agents implicats en cada avaria, “i si ho fem ho direm. Però ara és el moment d'estudiar què ha passat en cada cas”.

Divendres 28 de novembre

El primer tall es va produir a les 12:00 hores del 28 de novembre. Una màquina retroexcavadora forada la canonada general al carrer Sant Antoni de Sant Francesc i produeix inundacions a la carretera principal PM820.

La retroexcavadora és de l'empresa Islasfalto S.L, que en aquells moments realitza una obra per abastir la zona industrial d'una línia elèctrica.

Els serveis tècnics tanquen la vàlvula més propera, ubicada prop de la rotonda de l'Hospital, en terrenys del Centre de Dia.

Es repara i s'obre de nou la vàlvula, a les 15:30h. En aquesta operació es constatat que la vàlvula no obre completament, fent necessari substituir part de la vàlvula.

Aquesta operació provoca que el servei d'aigua no es reestableixi fins a les 18:30h.

Diumenge 30 de novembre

A les 11h del 30 de novembre es rep l'avís que a la zona de Sant Francesc i ses Bardetes no disposen d'aigua. Es comprova que la Bomba número 1 està aturada i no es posa en marxa.

S'aconsegueix activar a les 13:30h però a les 19h es rep l'avís que torna a faltar aigua a la mateixa zona. Es procedeix a substituir la Bomba 1 per la Bomba 2, però tampoc es posa en marxa.

Fins a altes hores de la matinada s'intenta reparar però el sistema no es posa en marxa.

El dilluns 1 de desembre es confirma que el variador està espatllat per sobretensió degut a les tormentes. Es substitueix el variador de velocitat i a les 12h d'aquest dia es dona per solucionada la incidència.

Diumenge 7 de desembre

Tot i no disposar encara de l'informe escrit sobre aquesta incidència, fonts d'Aqualia han informat del següent:

El dissabte 26 falla el sistema de telecontrol i Aqualia sol·licita de forma manual a Abaqua 627 tones d'aigua de la dessaladora per omplir el dipòsit de Sant Ferran.

Aquell dia el dipòsit de Sant Ferran rep 127 tones, 500 menys de les demanades.

Fonts d'Aqualia afirmen que com que la sol·licitud d'aigua és habitual i reconeixen que ningú no revisa al dissabte a la nit que el dipòsit de Sant Ferran estigui ple.

Les causes dels talls d'aigua de Formentera

dimarts, 9 de desembre de 2014 17:58

El diumenge al matí s'esgota l'aigua del dipòsit, provocant que Sant Francesc, ses Bardetes, La Savina i Sant Ferran no tinguin aigua durant dues hores.

Maria Yern ha informat que durant aquests talls d'aigua, el telèfon 902 136 013 va rebre 12 queixes de veïns de Formentera.